



Det Falsterske Digelag
Hr. Christian Schou

Kystdirektoratet
J.nr. 20/05891-3
Ref. Holger Toxvig
26-10-2021

Det Falsterske Dige - digesyn efteråret 2021

Torsdag den 30. sep. 2021 afholdtes digesyn med deltagelse af tre fra bestyrelsen, opsynsmanden og Bjørn Frederiksen, Karl-Søren Geertsen og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. Digelagsformanden var forhindret i at deltage i selve besigtigelsen, men deltog ved gennemgangen af besigtigelsesrapporten bagefter. Diget blev besigtiget udvalgte steder fra syd mod nord.

Birkemosevej:

På digestykket mod syd er der en del brombærkrat på digebagskråningen. Der er også en del træer, der er blevet for store. Disse træer fældes, og brombærkrattet fjernes. Vedligeholdelsesvejen bag diget er blød på lave steder på grund af vand. Det aftales, at der her udlægges grus samt flis ovenpå.

Holmevej:

Det er her, der på en 2,5 km lang strækning gennemføres forsøg med en slotsgrusbelægning på digekronen. Der skræbes først ca. 17 cm af kronen. Dette materiale udlægges på den øverste del af digeforskråningen. Fra stranden kan man se, at vegetationen har bredt sig godt ned over klitkanten.

Sortevej:

Digelaget overvejer at forstærke overgangen til stranden med en belægning.

Bøtøskoven:

Vi drøftede udfordringerne med vilde roser og gyvel. Der er enighed om, at planterne reelt er umulige at udrydde. Til gengæld er en inddæmning af områderne med disse planter en realistisk strategi.

Marielyst:

Hegningen langs overgangen fungerer fint. Der er plantet hjælme på de to hjørner lige inden for stranden.

Elkenøre Øvej:

Der er meget sand på stranden, så høfderne er dækket.

Havlykke:

Kommunen overvejer at etablere et slæbested her.



Digelaget oplyste, at der ikke har været så mange cykler på diget denne sommer. Det skyldes, at der endnu ikke er kommet ny belægning på digekronen.

Bortset fra de anførte bemærkninger er digeskråning, digekrone og klitter intakte og i god vedligeholdelsesstand. Digesynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Holger Toxvig
23 25 50 38
htm@kyst.dk

Kopi: Guldborgsund Kommune